



国家防爆

防爆电气设备

防爆合格证

编号: CNEx11.3287X

制造单位 富士电机株式会社东京事业部
(地址: 东京都目野市富士町1番地)

产品名称 隔爆型氧化锆氧变换器

型号规格 ZKMEB111-YJY16-C 电源 AC100-240V 71-56mA 50/60Hz 输出 DC4-20mA
环境温度 60℃

防爆标志 ExdIIBT6 Gb

产品标准 —

总装图号 TC305696

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:
GB3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求
GB3836.2-2010 爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备

记 事

1. 该产品应在环境温度为-20~+55℃, 环境湿度为95%RH以下的场所进行安装;
2. 安装时应严格遵照产品说明书;
3. 配用在产品外部的导线, 需耐温90℃以上;
4. 在有爆炸性气体存在的环境下, 不允许打开外壳; 如需打开外壳, 则须先切断电源。

本证有效期 2011年11月16日至2016年11月15日

颁发日期 2011年11月16日

中心主任



国家防爆电气产品质量监督检验中心

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码: 473008

电话: 0377-63258564 传真: 0377-63208175 [Http://www.china-ex.com](http://www.china-ex.com)

